

Karniowice, dnia 12.11.2024 r.

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym pn. :  
**„Rozbudowa okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną siecią zasilania oraz zasilaczem awaryjnym w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”**,  
Numer postępowania: DAG/260/12/2024.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udostępnia poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami na nie bez ujawniania źródła zapytania.

### **Pytanie 1 :**

Czy w przedmiarze jest uwzględnione okablowanie do gniazd 2x data z legendy "opcja wykonania do decyzji inwestora"?

### **Odpowiedź:**

Tak. Wszystkie opcje wykonania zostały uwzględnione.

### **Pytanie 2 :**

Czy w przedmiarze jest uwzględnione okablowanie do gniazd zwykłych z legendy "opcja wykonania do decyzji inwestora"?

### **Odpowiedź:**

Tak. Wszystkie opcje wykonania zostały uwzględnione.

### **Pytanie 3 :**

Proszę o zaznaczenie szafy GPDR na rzutach kondygnacji.

### **Odpowiedź:**

Szafa GPDR znajduje się w pomieszczeniu powyżej III piętra, nad szybem windowym, w pomieszczeniu przebudowanej części szybu windowego, dla której Zamawiający nie dysponuje rysunkiem technicznym.

### **Pytanie 4 :**

Proszę o informacje czy gniazdko K15 z rzutu 1 pietra jest montowane w ścianie i czy musi być w listwach?

### **Odpowiedź:**

Gniazdko K15 oraz przewody powinny być zamontowane podtynkowo.

### **Pytanie 5 :**

Proszę o potwierdzenie czy w sali p. 215 na 2 piętrze gniazdko K12 musi być montowane w listwach? Jeśli tak, to proszę o zaznaczenie na rzutach.

### **Odpowiedź:**

Gniazdko K12 powinno być zamontowane w listwach.

Zamawiający zamieszcza w załączeniu do niniejszej odpowiedzi uzupełniony rysunek techniczny stanowiący rzut II piętra.

**Pytanie 6 :**

Czy w piwnicy przewodu U/UTP należy prowadzić w korytkach?

**Odpowiedź:**

W piwnicy przewody należy poprowadzić w korytkach lub rurkach na uchwytach.

**Powyższe odpowiedzi na pytania wraz z zaktualizowanym rzutem II piętra stanowią integralną treść SWZ.**

Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
Bronisław Dutka