

Karniowice, dnia 13.11.2024 r.

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym pn. :

**„Rozbudowa okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną siecią zasilania oraz zasilaczem awaryjnym w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego” ,**

Numer postępowania: DAG/260/12/2024.

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udostępnia poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami na nie bez ujawniania źródła zapytania.

### **Pytanie 1 :**

W projekcie wpisano: "W obiekcie zastosowany będzie UPS o mocy 40kVA . Źródłem prądu są baterie bezobsługowe zamontowane na stojaku." Natomiast w przedmiarze: "Czas podtrzymania 15 min dla 15 kW, z akumulatorami wewnątrz UPS", natomiast w zał. 1A jeszcze inaczej: "Czas podtrzymania bateryjnego dla mocy nominalnej 20kW: minimum 15 minut.". Proszę o wyjaśnienie które zapisy są obowiązujące, korektę wzajemnie wykluczających się zapisów.

### **Odpowiedź:**

Obowiązującymi zapisami są parametry zasilacza uwzględnione w załączniku nr 1A do SWZ.

### **Pytanie 2 :**

Udostępniono przedmiar z zablokowaną możliwością wyodrębnienia danych. Skutkuje to brakiem możliwości zaimportowania go do programu kosztorysowego co znacznie utrudnia wycenę. Proszę o udostępnienie przedmiaru bez blokady lub udostępnienie hasła do odblokowania pdf.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia plik „Karniowice elektryczne.xlsx”.

### **Pytanie 3 :**

W jakim zakresie należy odmalować pom. dyrektora? Czy całe pomieszczenie, całe ściany z bruzdami, czy fragmenty ścian z bruzdami?

### **Odpowiedź:**

Pomalować należy fragmenty ścian z bruzdami z dopasowaniem do istniejącego koloru.

### **Pytanie 4 :**

W przedmiarze brak pozycji odnośnie malowania - proszę o zmianę w tym zakresie.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza w załączeniu do niniejszej odpowiedzi uzupełniony plik Przedmiar robót.

**Powyższe odpowiedzi na pytania wraz z zaktualizowanym przedmiarem robót stanowią integralną treść SWZ.**

Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
Bronisław Dutka